



## Extrait de la directive SICC BT102-01

### 4.3.5 Humidificateurs d'air à eau de circulation

<i>Humidificateurs-laveurs d'air</i>	<i>Humidificateurs à ruissellement - contact</i>
--------------------------------------	--

Exigences imposées à l'eau d'alimentation:

Dés.	Désignation	Unité	Consigne	Effective	Consigne	Effective
LF	Conductivité	$\mu\text{S/cm}$	< 20 <sup>a)</sup>		< 20 <sup>a)</sup>	
AMK	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	< 300		< 300	
LEG	Légionelles	UFC/l	< 100		< 100	

Exigences imposées à l'eau de circulation:

Dés.	Désignation	Unité	Consigne	Effective	Consigne	Effective
AMK	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	< 1'000		< 1'000	
LEG	Légionelles	UFC/l	< 1'000		< 1'000	
EZ	Indice d'épaissement	-	< 4		< 4	

Contrôles périodiques	14 jours	14 jours
-----------------------	----------	----------

Les exigences des fabricants des composants doivent être observées.

**Explications:**

a) Les frais de nettoyage augmentent dans le cas de valeurs plus élevées.

Voir également directive SICC VA301-01 et directive SICC VA104-01